

**Приложение к практикуму “Сравнение функционала
оборудования для систем мониторинга
на примере регулярных кейсов”
(таблица для самостоятельного сравнения)**

По результатам проведения практикума, предлагается выполнить сравнительный анализ рассмотренных решений. В таблице 1, оцените по пятибалльной шкале функционал на примере оборудования мониторинга от трёх различных производителей в рамках данного мероприятия:

Таблица 1 - Сравнение функционала

Функционал	Вендор		
	<i>SNR-ERD</i>	<i>NetPing</i>	<i>Vutlan</i>
Форм фактор, исполнение			
Питание устройств			
Удобство/понятность Web интерфейса			
Контроль температуры			
Контроль влажности			
Контроль протечки			
Контроль проникновения			
Измерение постоянного напряжения			
Контроль наличия питания 220 В			
Контроль качества питания 220 В			
Управление розетками			
Управление релейными модулями			
GSM			

Компания: _____

Должность: _____

В таблице 2, представлены розничные цены на оборудование для организации систем мониторинга от трёх различных производителей, рассмотренное в рамках данного мероприятия:

Таблица 2 - Сравнение ценовой политики предлагаемых решений

SNR-ERD	
SNR-ERD-2.3-termo-out	33\$
SNR-ERD-2s	68.33\$
SNR-ERD-4s-GSM	199.10\$
SNR-ERD-5c	75.34\$
NetPing	
NetPing IO v3	39.90\$
NetPing Input+Relay v1	84.08\$
NetPing server solution v5/GSM3G	370.23\$
NetPing 4/PWR-220 v6.2/GSM3G	275.03\$
Vutlan	
VT825	647.06\$
VT805	531.31\$
VT335	415.55\$
VT604	577.61\$