

Общество с ограниченной ответственностью
«НАГ»

ОКПД2 26.30.30.000

**УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
«SNR-APC-POE-DIN»**

Паспорт

НАГД.426475.008 ПС

Екатеринбург

СОДЕРЖАНИЕ

1	Основные сведения.....	3
2	Технические характеристики.....	3
3	Комплектность.....	3
4	Транспортировка и хранение.....	3
5	Указания по эксплуатации.....	3
6	Утилизация.....	3
7	Гарантии изготовителя.....	4
8	Сведения о приемке.....	4

Перв. примен. НАГД.426475.008 ПС	Справ. №
-------------------------------------	----------

Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Полп. и дата
--------------	--------------	--------------

Полп. и дата	Инв. № подл.	И.контр.	Утв.
--------------	--------------	----------	------

						НАГД.426475.008 ПС				
<i>Из</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпис</i>	<i>Дата</i>	Устройство защиты от импульсных перенапряжений «NAG-APC-POE-DIN»			<i>Лит.</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
<i>Разраб.</i>	<i>Копытов</i>							2	4	
<i>Пров.</i>	<i>Поляков</i>									
<i>Н.контр.</i>	<i>Казанцев</i>							ООО «НАГ»		
<i>Утв.</i>	<i>Самоделко</i>									

1 Основные сведения

1.1 Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) «NAG-APC-POE-DIN» предназначено для защиты Ethernet-портов оборудования передачи данных, от электрических наводок, помех, возникающих на подключённом кабеле в результате воздействия электрических разрядов, молний, и т.д

2 Технические характеристики

- 2.1 Тип защищаемых портов – Ethernet 10/100/1000Base-TX.
- 2.2 Поддерживаемые типы PoE – IEEE 802.3af классы 0-4, IEEE 802.3at PoE+, Passive PoE.
- 2.3 Максимальное напряжение PoE – 68.
- 2.4 Максимальное напряжение линии данных – 68В.
- 2.5 Степень защиты корпуса – IP20.
- 2.6 Габаритные размеры (мм) ВхШхГ – 100x56x18.
- 2.7 Время срабатывания защиты – <10 нС
- 2.8 Максимальный отводимый импульсный ток (импульс 8/20 мкС) – 5КА
- 2.9 Максимальный отводимый импульсный ток (импульс 10/350 мкС) – 1КА
- 2.10 Ограничение перенапряжения, при скорости нарастания импульса 100В/мкС – 300В.
- 2.11 Температура эксплуатации от -40 до +70 градусов С

3 Комплектность

- 3.1 Комплект поставки соответствует таблице 1

Таблица 1

Наименование	Количество, шт.
Модуль УЗИП «NAG-APC-POE-DIN»	1
Паспорт	1

4 Транспортировка и хранение

- 4.1 УЗИП может транспортироваться в транспортной таре любым видом транспорта.
- 4.2 Условия хранения и транспортирования УЗИП, в части воздействия климатических факторов внешней среды, должны соответствовать условиям В5 по ГОСТ 15150.
- 4.3 В транспортной таре, УЗИП устойчив к воздействию следующих внешних факторов:
 - температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С;
 - относительная влажность окружающего воздуха до 95% при температуре 35 °С;
 - вибрация по группе N2 согласно ГОСТ Р 52931.

5 Указания по эксплуатации

- 5.1 Монтаж и эксплуатация УЗИП должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- 5.2 Заземление устройства необходимо выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ 7.1.7.
- 5.3 УЗИП следует эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от -40 до +70 °С.
- 5.4 Запрещается подвергать УЗИП воздействию химически активных веществ (кислот, растворителей и т.д.), а так же падениям и ударам.

6 Утилизация

- 6.1 УЗИП не содержит веществ, опасных для окружающей среды и здоровья человека, не выделяет загрязняющие и отравляющие вещества в окружающую среду.
- 6.2 Утилизация УЗИП по окончании срока службы, должна производиться в соответствии с правилами об утилизации отходов электрического и электронного оборудования страны эксплуатации.

Инв. № полл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Инв. №	Инв. №

Изд.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

НАГД.426475.008 ПС

Лис

3

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие УЗИП, приведённым техническим характеристикам, при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода УЗИП в эксплуатацию, но не более 15 месяцев с момента отгрузки.

7.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления УЗИП.

8 Сведения о приёмке

8.1 Устройство защиты от импульсных перенапряжений «NAG-APC-POE-DIN» соответствует требованиям ТУ 26.30.30-000-72367969-2016 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Ответственный
за производство _____
личная подпись

Поляков Д.А.
расшифровка подписи

Представитель
ОТК _____
личная подпись

расшифровка подписи

МП

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

НАГД.426475.008 ПС

Лис

4