



SNR-UPS-BCRM-480-9

Блок батарей для ИБП серий CM и Intelligent

Паспорт устройства



СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ	3
1.1 Наименование	3
1.2 Обозначение	3
1.3 Дата производства	4
1.4 Назначение	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4. ОБЩИЙ ВИД	5
5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	6
6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ	7
7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИБП	10
8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	11
9. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
10. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	13
11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	14
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО И ПРИЕМКЕ	14
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	155

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Корпус блока батарей предназначен для сборки блока батарей, применяется совместно с трехфазными ИБП SNR серий CM (10-45кВА) и INTELLIGENT (15-40кВА) с напряжением на DC-шине -480В и обеспечивает автономную работу подключенного к ИБП оборудования. Батарейный блок имеет высоту 4U и устанавливается в телекоммуникационную стойку или шкаф 19" на усиленную стационарную полку для шкафов (не входит в комплект, покупается отдельно), в непосредственной близости от ИБП.

Для сборки блока батарей применяются стандартные свинцово-кислотные аккумуляторы с напряжением 12В и емкостью 9Ач (В12009GP, GP1290 и аналогичные) в количестве 40шт.

Не допускается применение недорогих свинцово-кислотных аккумуляторов аналогичного форм-фактора (12В, 9Ач), предназначенных для охранно-пожарных систем. Все необходимые перемычки для последовательного соединения аккумуляторов уже имеются в комплекте.

Блоки батарей SNR-UPS-BCRM-480-9 не содержат в своем составе зарядное устройство, установленные внутри аккумуляторные батареи будут заряжаться непосредственно от ИБП, к которому они подключены. К одному трехфазному ИБП SNR серий CM (10-45кВА) и INTELLIGENT (15-40кВА) дополнительно можно подключить до 4х блоков батарей.

Категорически не рекомендуется подключать к одному ИБП более 4 блоков батарей.

Так же существует ограничение по минимальному количеству блоков батарей. Следует учитывать, что минимальное количество блоков подбирается исходя из мощности ИБП, к которому он подключается. Для ИБП мощностью 15-20 кВА - минимум 2 блока, для 30 кВА - 3 блока и для 40 кВА - 4 соответственно. Такое количество обусловлено мощностью, которую способен отдать блок батарей источнику бесперебойного питания. При недостаточном количестве блоков, аккумуляторы внутри будут испытывать: перегрев, снижение срока службы и т.п.

Для предотвращения ускоренного износа, перегрева и выхода из строя аккумуляторов, при подключении блока батарей, необходимо установить ток заряда через меню ИБП, в пределах допустимых значений, указанных в характеристиках аккумуляторных батарей.

При невозможности определить характеристики установленных в блок батарей аккумуляторов, для определения тока заряда, можно воспользоваться универсальным правилом — ток заряда равен 0.1 от емкости аккумулятора. Пример: если в блоке батарей установлено 40 аккумуляторов по 9Ач каждый, ток заряда для одного блока батарей необходимо установить равным — 1А ($9 \times 0.1 = 0,9\text{А}$, округл. до 1А), 2 блока батарей — 2А и т.д. до 4 блоков батарей и 4А тока заряда.

1.1 Наименование

Блок батарей для ИБП, для 40 батарей 12В 9Ач, без батарей

1.2 Обозначение

SNR-UPS-BCRM-480-9

где, SNR – торговая марка;

UPS - (англ. Uninterruptible Power Supply) - источник бесперебойного питания;

BC - (англ. Battery Cabinet) - батарейный шкаф;

RM - (англ. Rack Mount) - монтаж в стойку;

480 - суммарное напряжение аккумуляторных батарей, В;

9 - емкость аккумуляторов.

1.3 Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

1.4 Назначение

Внешний блок батарей предназначен для подключения к трехфазным ИБП SNR до 40 кВА серий Intelligent мощностью 40/25/15 кВА и серий SM мощностью 20/30/40 кВА и напряжением на DC шине 480В.

Возможность параллельного подключения дополнительного блока батарей для увеличения емкости и времени работы. Дополнительный выходной разъем позволяет выполнить каскадное подключение до двух блоков батарей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SNR-UPS-BCRM-480-9
Форм-фактор	Rackmount
Аккумуляторные батареи	
Тип аккумулятора	Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid)
Емкость устанавливаемых аккумуляторов**	9 Ач
Количество устанавливаемых аккумуляторов**	40 шт
Номинальное напряжение	480 В (12В*40шт)
Физические параметры	
Размеры ШxГxВ, мм	176x817x439
Вес, кг	~18 (без аккумуляторов)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	0~40°C
Относительная влажность	0~95% (без конденсата)

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

Номер позиции	Наименование	Количество, шт.
1	Батарейный блок (SNR-UPS-BCRM-480-9)	1
2	Кабель для подключения к ИБП	1

*в зависимости от поставки комплектация может изменяться

**аккумуляторные батареи не входят в комплект поставки.

4. ОБЩИЙ ВИД

Общий вид батарейного блока для ИБП изображена на рисунках 1-3.



РИСУНОК 1 – ОБЩИЙ ВИД БАТАРЕЙНОГО БЛОКА



РИСУНОК 2 – ВИД БАТАРЕЙНОГО БЛОКА СЗАДИ



РИСУНОК 3 – ВИД БЛОК С БАТАРЕЙНЫМИ ОТСЕКАМИ



РИСУНОК 4 – ВИД АККУМУЛЯТОРОВ В БАТАРЕЙНОМ ОТСЕКЕ

5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

На рисунке 5-8 изображены габаритные размеры блока батарей.




РИСУНОК 5 – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ. ВИД СПЕРЕДИ




РИСУНОК 6 – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ. ВИД СЗАДИ




РИСУНОК 7 – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ. ВИД СВЕРХУ




РИСУНОК 8 – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ. ВИД СБОКУ

6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ



Напряжение батареи превышает 400В постоянного тока, при работе с батарейным шкафом следует соблюдать особую осторожность.



После установки аккумуляторов в батарейный блок его вес будет превышать 100 кг. Перед сборкой аккумуляторов в батарейный блок рекомендуется сначала установить блок батарей на место эксплуатации.

Для сборки аккумуляторов следуйте инструкции:

1. Снимите переднюю панель и извлеките пластиковую крышку.
2. Снимите пленку с клейкой ленты, а затем разместите 10 батарей на нижней крышке (рисунок 9), чтобы приклеить их.




РИСУНОК 9 - РАЗМЕЩЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ В БАТАРЕЙНОМ БЛОКЕ

3. Подключите кабели батареи, как показано на рисунке 10.




РИСУНОК 10 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ В БАТАРЕЙНЫХ БЛОКАХ

4. Установите верхнюю крышку батарейных блоков. Вставьте батарейные блоки А, В, С и D в батарейный шкаф слева направо (рисунок 11).




РИСУНОК 11 - УСТАНОВКА БЛОКОВ А, В, С И D

5. Соберите внутреннюю панель, все кабели должны проходить через отверстия на панели, как на рисунке 12 и подключите кабели как показано на рисунке 13




РИСУНОК 12 - КАБЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ




РИСУНОК 13 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

6. Включите выключатель батареи на задней панели и проверьте, соответствует ли напряжение на клеммах.

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИБП

Ниже на рисунке 9 представлена схема подключения блоков батарей для ИБП 10-20 кВА и на рисунке 10 для подключения к ИБП 30-40 кВА.




РИСУНОК 9 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИБП 10-20 кВА




РИСУНОК 10 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИБП 30-40 КВА

8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны производиться техническим персоналом, изучившим настоящий паспорт и руководство по эксплуатации, выполняются только квалифицированными специалистами.

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение блока батарей производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре от минус 40 °С до +40 °С, при относительной влажности не более 80%, в условиях, исключающих их порчу.

Блок батарей транспортируется только в закрытом транспорте при температуре воздуха от -40 °С до +40 °С, в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность элементов блока.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок батарей для ИБП SNR изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

_____/_____
(подпись продавца)

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о товаре

Артикул: _____

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Сведения о Продавце

Название организации: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице
<http://shop.nag.ru/article/warranty>

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар
получил, претензий по комплектности и внешнему
виду не имею

(подпись покупателя)

_____ / _____

(подпись продавца)

М.П.

Дата покупки: _____ 20__ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»
620016, г.Екатеринбург, ул.Предельная
57/2 тел. +7 (343) 379-98-38

Контакты:

ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис продаж 620110 ул.Краснолесья 12а, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж
Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30
е-mail: sales@nag.ru
Склад: 620016, ул.Предельная 57/2
Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16
Время работы: пн-пт, 8:30- 17:30

МОСКВА

Офис продаж 107023, г. Москва, Семёновская площадь, 1А, БЦ Соколиная гора, 13 этаж (м. Семёновская)
Телефон: +7 (495) 741-93-86, +7 (495) 950-57-11
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00
е-mail: msk@nag.ru
Склад 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 9
Телефон: +7 (495) 741-93-86, +7 (495) 950-57-11
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00
е-mail: msk@nag.ru

НОВОСИБИРСК

Офис продаж/ Склад 630112, ул. Гоголя, 51
Телефон: +7 (383) 251-0-256, +7 (383) 375-32-90
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00
е-mail: nsk@nag.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344082, ул. Береговая, 8, оф. 409
Телефон: +7 (863) 270-45-21
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 (без перерывов)
е-mail: rostov@nag.ru
Склад 344092, пр-т Ворошиловский, 2, офис 208Г
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 (Обед с 13:00 до 14:00)
е-mail: rostov@nag.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194100, ул. Литовская, 10, оф. 2204
Телефон: +7(812) 900-14-74
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
е-mail: spb@nag.ru
Склад 194100, ул. Литовская, 10, оф. 1408
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
е-mail: spb@nag.ru

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ответственное хранение «Деловые Линии»
Склад: 140150, Раменский р-н, пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/1, корп. Л
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00
Заказать пропуск для посещения склада можно по телефону +7 (985) 278-35-47

Для заказа оборудования обращайтесь в любой из наших офисов.